


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1044sr03 gültig bis 31. Dezember 2023

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland



Kategorie: **Duschwasserwärmerückgewinnung**  
Hersteller: **Q-Blue B.V.,  
Emmen,  
Niederlande**  
Produktname: **Showersave QB1-21**

Nenn-Wirkungsgrad
69 %
effektive Totzeit
5 s
Nenn-Volumenstrom
8 l/min

## Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen<sup>1</sup> reduziert das System den Nutzenergieaufwand für das Duschwasser um

$$57\% \geq 30\%$$

## Weitere Eigenschaften

Druckverlust Trinkwasserseite bei 8 l/min: 0,32 bar  
Anschluss Trinkwasser: 1/2" IG  
Anschluss Abwasser: DN 50



<sup>1</sup>Balancierte Massenströme, Kaltwassertemperatur 10 °C, Temperatur am Duschkopf 40 °C, Abwassertemperatur 35 °C, vernachlässigbare Leitungslängen, Duschkdauer 6 min, Volumenstrom 8 l/min

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

alle Klimazonen



ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE

Passivhaus Institut